



Asseverazione dei fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica

Affidavit of conversion factors in primary thermal generation

Si dichiara che i fattori di conversione in energia primaria di:

We hereby declare that the primary energy conversion factors of:

Unità operativa:

Operative units:

Sono stati calcolati secondo le disposizioni del Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 e della norma UNI EN 15316:2018:

Are been calculated in according to the provisions of Ministerial Decree of June 26, 2015 and by the standard UNI EN 15316:2018:

WAERME - UND ENERGIEGENOSSENSCHAFT AHRNTAL

AM EIDENBACH 47 - 39030 SAN GIOVANNI - VALLE AURINA (BZ)

RETE DI TELERISCALDAMENTO DI WAERME - UND ENERGIEGENOSSENSCHAFT AHRNTAL

OBERDORF - CADIPIETRA e AM EIDENBACH 47 - SAN GIOVANNI - 39030 - VALLE AURINA (BZ)

Asseverazione dei fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica calcolati secondo il metodo indicato dalla norma UNI EN 15316:2018: «Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema»

Affidavit of conversion factors in primary thermal generation calculated in according to the method indicated by standard UNI EN 15316:2018 "Energy performance of buildings -Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies"

SONO PARI A / AMOUNTING TO

$f_{P,nren} = 0,229$ $f_{P,ren} = 0,882$ $f_{P,tot} = 1,112$

30 | 09 | 2026

Prima emissione
First certification

Flavio Ornago
Business Unit Management Systems Director